



**Реализация основных положений
«Правил противопожарного режима в
РФ» с целью повышения уровня
защищенности объектов с помощью
средств индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения**

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ



ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ

2021 г.

СТ. 6 24 С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ СИЗ - на каждого дежурного ФОНАРЬ - на каждого дежурного	СТ. 30 >50 чел. С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ СИЗ - на каждого дежурного ФОНАРЬ - на каждого дежурного	СТ. 47 ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ (ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ) СИЗ - на каждого дежурного	СТ. 56 ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ (ДИСПЕТЧЕРСКИЕ) СИЗ - на каждого дежурного ФОНАРЬ - на каждого дежурного	СТ. 92 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЮ СИЗ	СТ. 102 КИНОТЕАТРЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ПО ПРИМЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЮ СИЗ	СТ. 116 МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИЗ - на каждого дежурного НОСИЛКИ - на каждые 5 ПАЦИЕНТОВ	СТ. 243 ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ СИЗ - на каждого работника поездной и локомотивной бригады
---	---	---	--	---	--	--	---

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 147

ст.6



В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), **средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара** из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

ст.30



На объекте защиты с массовым пребыванием людей* руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и **средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара** из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

ст.47



Руководитель организации обеспечивает функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими **средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста**. На объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.

ст.56



Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, **средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара** из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

ст.92



Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться **средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара** и первичными средствами пожаротушения.

ст.102



Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных, путей и выходов, правилах пользования **средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара** и первичными средствами пожаротушения.

ст.116



Руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, **носилки из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара** на каждого работника дежурной смены медицинской организации.

ст.243



Пассажирские вагоны, локомотивы и моторвагонный подвижной состав обеспечиваются **средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара** из расчета не менее одного средства на каждого работника поезда бригады и не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады.

ГОСТ Р 58202-2018



НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ УСТАНОВЛИВАЕТ НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССОВ:



Ф 1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций



Ф 1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов



Ф 2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях



Ф 3.3 - вокзалы



Ф 3.1 - здания организаций торговли



Ф 3.2 - здания организаций общественного питания



Ф 3.4 - поликлиники и амбулатории



Ф 2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях

ГОСТ Р 58202-2018



Ф 3.5 - ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С НЕРАСЧЕТНЫМ ЧИСЛОМ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



Ф 3.6 - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ С ПОМЕЩЕНИЯМИ БЕЗ ТРИБУН ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, БАНИ



Ф 4.1 - ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Ф 4.2 - ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Ф 4.3 - ЗДАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, БАНКОВ, КОНТОР, ОФИСОВ



Ф 5.1 - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, МАСТЕРСКИЕ



Ф 5.2 - СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА, КНИГОХРАНИЛИЩА, АРХИВЫ, СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Ф 5.3 - ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ГОСТ Р 58202-2018

Устанавливает требования к нормам оснащения, размещения и эксплуатации средств индивидуальной защиты людей при пожаре в зданиях и сооружениях на стадиях проектирования, оснащения, размещения, эксплуатации и вывода из эксплуатации.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оснащение средствами индивидуальной защиты людей в зданиях и сооружениях (в зависимости от класса функциональной пожарной опасности).



В зданиях и сооружениях самоспасатели следует размещать в пожарных шкафах многофункциональных интегрированных.

(тип ШПМИ)



НОРМЫ И ПРАВИЛА СТАЦИОНАРНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Общее количество самоспасателей в зданиях и сооружениях, включая запас самоспасателей, их размещение и условия применения должны обеспечивать надежную эвакуацию людей в безопасную зону.



Места группового размещения средств индивидуальной защиты обозначаются указательным знаком по **ГОСТ 12.4.026-15** и указываются на поэтажных планах эвакуации людей из зданий и сооружений.

**СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
НАПРАВО**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 58202-2018

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ



Обслуживающий персонал не реже одного раза в шесть месяцев должен проводить тренировки по эвакуации и инструктажи по использованию средств индивидуальной защиты.



Для людей, круглосуточно находящихся в зданиях и сооружениях, необходимо обеспечивать целевой инструктаж по пожарной безопасности и обучение правилам пользования средствами индивидуальной защиты.



Списание и утилизация средств индивидуальной защиты осуществляется по истечении гарантийных сроков годности или после использования по назначению, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ

ХРАНЕНИЕ СИЗОД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗАДЫМЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:



В помещениях обслуживающего персонала и персонала, обеспечивающего эвакуацию



На рабочих местах



В помещениях для проживания людей



У аварийных выходов, площадок



В других местах постоянного нахождения людей



Групповое размещение самоспасателей в зданиях и сооружениях самоспасатели следует осуществлять в специально отведенных опломбированных шкафах на расстоянии не менее 1 м. от приборов отопления, а так же защищать от воздействия прямых солнечных лучей, механических воздействий и других неблагоприятных факторов.

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ



МЕСТА ГРУППОВОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБОЗНАЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ И УКАЗЫВАЮТСЯ НА ПОЭТАЖНЫХ ПЛАНАХ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.



ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ

**ЗЕВС 40С**

A AX B E K Hg NO CO SX P

 ЗАЩИТА 40 МИН ПРИ ПОЖАРНОЙ ЭВАКУАЦИИ;
20 МИН ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ АВАРИЙНОЙ ЗОНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ

**ЗЕВС 30У**

A AX B E K NO CO SX P

 ЗАЩИТА 30 МИН ПРИ ПОЖАРНОЙ ЭВАКУАЦИИ

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ

**ГДЗК-ЕН**

A AX B E K NO CO SX P

 ЗАЩИТА 30 МИН ПРИ ПОЖАРНОЙ ЭВАКУАЦИИ

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ



ФИЛЬТРУЮЩИЕ САМОСПАСАТЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЗРЕНИЯ И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ (ЗЕВС 30У, ЗЕВС 40С, ГДЗК-ЕН) ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА И ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ АВАРИЙНЫХ ЗОН НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ЗЕВС 40С).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

-  1 Целесообразно обратить внимание руководителей компаний на выполнение указанных требований на подведомственных объектах защиты.
-  2 Привлечение внимания к оперативному решению вопроса оснащения указанными средствами индивидуальной защиты в 2021 году.
-  3 В случае заинтересованности сотрудники «Зелинский групп» готовы осуществлять консультации по подбору оптимальных вариантов, обеспечивающих наилучшую противопожарную защиту, в том числе с помощью фильтрующих самоспасателей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дегтярев Максим Юрьевич
Ведущий специалист по реализации
фильтрующих самоспасателей
телефон: +7 (968) 613-18-50
e-mai: maksim.degtyarev@zelinskygroup.com



www.zelinskygroup.com