

Обзор новых положений СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», разработанного взамен приложения А СП 5.13130.2009

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, к.т.н.
Полетаев Александр Николаевич



Основные изменения относительно действующей редакции приложения А СП 5.13130.2009

- введена защита СПС жилых домов любой этажности, включая многоквартирные (в многоквартирных применяются автономные дымовые пожарные извещатели);
- введена защита АУП специализированных жилых домов-интернатов для престарелых и инвалидов;
- АУП в школах высотой более 4-х этажей;
- для помещений класса ФПО Ф3.2, размещаемые в подвальных этажах – АУП при площади более 200 м²;

- исключена защита СПС тамбуров и тамбур-шлюзов;
- определена необходимость защиты СПС чердаков зданий классов ФПО Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2;
- введена необходимость защиты СПС или автономными пожарными извещателями мобильных (инвентарных) зданий контейнерного типа для временного проживания людей (строительные бытовки, вагончики и пр.);
- животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания подлежат защите только СПС и при площади более 10 000 м²;

- помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, защищаемые согласно настоящему своду правил АУП, должны дополнительно оборудоваться СПС;
- помещения для размещения детских игровых зон с материалами Г2-Г4 в зданиях любого назначения – АУП при площади зоны более 50 м²
- помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения – АУП при общей площади помещений 500 м² и более (надземные этажи);
- помещения производственного и складского назначения категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2 – СПС независимо от площади;

Требования по применению АУП (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) распространяются только на пространства за подвесными потолками, расположенные:

- в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП;
- в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения;
- в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек;
- в зданиях (помещениях) классов ФПО Ф1.1 и Ф4.1.

При этом допускается прокладка воздуховодов и трубопроводов с изоляцией из материалов группы горючести Г1 без устройства АУП



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!